



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Antoniego Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel.: (13) 446 30 08, (13) 446 30 09
www.gov.pl/web/psse-jaslo

NIP: 685-19-20-896
REGON: 370409975
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl

Jasło, 2025-03-24 r.

KOMUNIKAT dot. decyzji nr PSK.903.3.21.2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle z dnia 24.03.2025 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym we Wrocance.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 20.03.2025 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na obecność bakterii grupy coli – 3 jtk/100 ml oraz *Escherichia coli* – 3 jtk/100 ml, gdzie dopuszczalne wartości wynoszą – 0 jtk/100 ml, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Bakterie grupy coli, *Escherichia coli* mogą powodować zatrucia pokarmowe i stanowić zagrożenie epidemiologiczne.

W związku z powyższym :

- Woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
- Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
- Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
- Woda może być stosowana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Uzyskanie poprawy jakości wody jest możliwe poprzez czyszczenie i dezynfekcję studni oraz wodociągu zaopatrującego budynek, do czego zostało zobowiązane Stowarzyszenie „Unia Szkół” z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Glinik Polski 10, 38-204 Tarnowiec.

Podpis

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Jaśle

Teresa Iwaniec

2025-03-24

/dokument podpisany elektronicznie/

2025-03-24
Signer:
CN=Teresa Iwaniec
C=PL

Public key:
RSA/3072 bits



ul. Antoniego Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel. alarmowy +48 500 544 035

Uwaga! Połączenie dotyczy bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi

email: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
ePUAP: sanepidjaslo/SkrytkaESP
ADE: AE:PL-96044-13703-IGSUG-23