

.....  
pieczęć zamawiającego

Oznaczenie sprawy : WG.271.2.1.2021

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### 1. Zamawiający:

Gmina Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211, zaprasza do udziału w postępowaniu na:

**„Wykonanie instalacji CO w Domu Ludowym w Umieszczu”.**

### 2. Przedmiot zamówienia:

- demontaż podgrzewacza pojemnościowego 80l - ścienny gazowy wraz z odprowadzeniem spalin i przyłączami wody, gazu;
- montaż kotła gazowego o mocy min. 28KW wraz z osprzętem, kocioł wiszący, dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem CWU min. 40l – zasobnik ze stali nierdzewnej, izolowany, Zamawiający dopuszcza osobno kocioł a zasobnik cwu, jako zbiornik min. 100l, gwarancja min. 24 miesiące;
- wykonanie instalacji kominowej z odprowadzeniem do kanalizacji odpływowej skroplin, wysokość komina 8m;
- montaż sterowania kotła za pomocą regulatora wewnętrznego zlokalizowanego w pomieszczeniu DL, sterowanie kotła wraz z regulatorem pogodowym;
- pompa obiegowa (o ile kocioł nie ma zamontowanej fabrycznie), zawory kulowe, filtry, zawory do uzupełniania czynnika, odpowietrzniki, złączki do obiegu zamkniętego;
- montaż naczynia przeponowego po stronie obiegu kotła (naczynie montowane w przypadku braku takiego naczynia w konstrukcji kotła);
- wykonanie instalacji gazowej zasilającej kocioł – korekta istniejącej instalacji z montażem zaworu odcinającego i filtra mechanicznego; po zrealizowaniu zadania – protokół szczelności instalacji gazowej;
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania i sterowania kotłownią;
- montaż grzejników aluminiowych członowych – Zamawiający w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy 110 szt. żeberek SERIR SUPER 800, 40 szt. wieszaków, 8 kpl zestawów korków grzejnikowych do tych żeberek; zadanie obejmuje montaż 9 szt. grzejników po 15 żeberek każdy – Wykonawca dostarczy brakującą ilość żeberek – 25 szt. oraz pozostałych elementów do skompletowania 9 grzejników po 15 żeberek każdy;
- montaż grzejnika łazienkowego – moc min. 580W dla czynnika 75/60/20°C – 2 szt.;
- montaż głowic termostatycznych na grzejnikach oraz zaworów odcinających na dopływie i odpływie;
- rurociąg centralnego ogrzewania z rur miedzianych – rurociąg dopasować w zależności od rozkładu grzejników wg załączonego załącznika graficznego, prace obejmują przebicie i przejścia przez ściany;
- zaślepienie 2ch otworów w kominie i otwarcie jednego otworu w kominie z montażem kratki wentylacyjnej;
- wykonanie prac naprawczych po pracach montażowych, uzupełnienie tynków, wykonanie zaprawek malarskich, uporządkowanie terenu budowy;
- uruchomienie kotłowni, zalanie czynnikiem grzewczym, odpowietrzenie układu, regulacja, dokumentacja powykonawcza i gwarancyjna, protokół szczelności instalacji co, gazowej i instalacji kominowej.

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w załączonym do zapytania Przedmiarze robót.

3. **Termin realizacji zamówienia:** data zakończenia zadania - 6 tygodni od dnia podpisania umowy

4. **Okres gwarancji :** 60 m-cy

5. **Miejsce i termin złożenia oferty :**

Ofertę można złożyć do dnia 21.01.2021r. do godz. 15<sup>30</sup>

- mailowo – na adres [ewelina.medrek@ugtarnowiec.pl](mailto:ewelina.medrek@ugtarnowiec.pl) (scan wypełnionego i podpisanego formularza oferty - zał. Nr 1),
- pisemne (osobiście, listem) w siedzibie Zamawiającego.

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bez otwierania. Ponadto, niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem, a złożone oferty nie stanowią zobowiązania dla żadnej ze stron.

6. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert :** cena 100%

W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia.

Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### ***UWAGA!***

*Cena podana przez wykonawcę na formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 kc tj., jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.*

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej [www.bip.tarnowiec.eu](http://www.bip.tarnowiec.eu)

7. Zamawiający po terminie składania ofert umieści na stronie internetowej [www.bip.tarnowiec.eu](http://www.bip.tarnowiec.eu) zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

8. **Warunki płatności:** przelew 14 dni.

9. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :**

Radosław Kujawski tel .13 42 555 37

Ewelina Mędrek tel. 13 42 555 40

Pytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować na e-mail:

[ewelina.medrek@ugtarnowiec.pl](mailto:ewelina.medrek@ugtarnowiec.pl)

10. **Sposób przygotowania oferty:**

Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty (Załącznik Nr 1).

W przypadku złożenia oferty mailowo w tytule wiadomości mail wpisać: ***Oferta - „Wykonanie instalacji CO w Domu Ludowym w Umieszczu.”***

W przypadku listowego i osobistego składania oferty opakować ją w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ***Oferta - „Wykonanie instalacji CO w Domu Ludowym w Umieszczu.”***

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.



**12. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy:**

1. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Zał. Nr 1
2. Formularz Oferty – Zał. Nr 2
3. Projekt umowy – Zał. Nr 3
4. Rzut pomieszczeń Domu Ludowego w Umieszczu z zaprojektowaną instalacją CO – Zał. Nr 4
5. Przedmiar robót – Zał. Nr 5

Tarnowiec , dnia 15.01.2021r.

**p.o. Wójta Gminy Tarnowiec**

*Miłosz Leszkiewicz*

.....  
(podpis kierownika jednostki)

